

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга**
1077847567192

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.85.11, Дошкольное образование

ОКВЭД
основной

2. и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 13, Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | 75203, Государственные бюджетные учреждения
субъектов РФ

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
организации**

Заведующий

Петрова Наталья Геннадьевна

Телефон, факс руководителя организации

Тел.308-40-51

Факс308-40-51

Е-mail организации

detsad_prim77@mail.ru

Юридический адрес организации

197082

Санкт-Петербург, пр. Богатырский д. 57 к. 2 лит А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197082

Санкт-Петербург, ул. Оптиков д. 49 к. 3 лит «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

-

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

-

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

Факс

Е-mail

Наименование вышестоящей организации

Бюджетное учреждение/Администрация
Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197374

г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д. 83

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации, Цед
Николай Григорьевич

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел.576-82-28

Факс576-82-28

Е-mail вышестоящей организации

tuprim@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197082, Санкт-Петербург, ул. Оптиков д. 49 к. 3 лит «А»	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	3613,8 кв.м.	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа	
Кадастровый номер объекта	78:34:0415601:3021	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		Дети в возрасте от 2х до 7ми лет; дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - с тяжелыми нарушениями речи
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		нет
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0		Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0		Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.5.1.2	
		0	0		Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	Нет	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	Нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.5.1.8	
		0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.11	
		0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	Нет	не более 0,015	п.5.1.11	
		0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	Нет	не менее 0,05	п.5.3.2,	
		0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	Нет	не менее 0,05		
		0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	Нет	0,5		
		0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.1.3	
		0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.1.4	
		1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.1.1	
		0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.4.1.5	
		0	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	Нет	не менее 0,8	п.5.1.10	

				Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,13	не менее 0,05	п.5.1.9	
				Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 5.1.12	
		0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
		0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
		0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
		0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.6.1.2	
		0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.11	
		0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.1.12	
		0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.6.2.11	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
		0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 5.1.15	
		0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) «К»	м		0,9		
		0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м		0,7		
		1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м		Не менее 1,5		
		1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		
		1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м		Не менее 1,5		
		1	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		
		1	0	Свободная зона при каждом изменении	м		Не менее 1,5		

					направления пандуса глубиной «К»					
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.16	
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,3	п.6.2.11	
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги «К», «О», «С», «У»	м		не менее 0,05	п.5.1.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,4	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15		
		1	0		Ширина марша лестниц «О»	м	1,9	Не менее 1,35		
		1	0		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11	
		0	0		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.6.1.2	
		0	0		Высота разделительного поручня «О», «С»	м	Нет	0,9	п. 6.2.11	
		1	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да		п. 5.1.11	
		1	0		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.5.1.12	
		0	0		Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,3	п.6.2.11	
		1	0		Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0.03- 0,05	п.6.2.12	

		1	0		Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,065	не менее 0,045		
		0	0		То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06		
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0		Уклон пандуса «К»	% (уклон)		Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	8	Не более 8 (1:12)		
		1	0		Ширина между поручнями «К»	м	1,2	0,9- 1,0	п. 5.1.15	
		1	0		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85	0,9	п. 5.1.15	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивногоиспользова-ния
		1	0		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,55	0,7		
		1	0		Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	м	2,85	1,5		
		1	0		Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,69	1,5		
		1	0		Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	2,85	1,5		
		1	0		Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,69	1,5		
		1	0		Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,85	1,5		
		1	0		Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,69	1,5		
		1	0		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.16	
		1	0		Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
		0	0		Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,3	п.6.2.12	
		1	0		Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0,03- 0,05	п.6.2.12	
		1	0		Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,065	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	0		Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.6.2.12	
		0	0		Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м		не менее 0,05	п.5.1.15	

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0		Ширина пандуса «К»	м		0,9-1,0	п.6.2.9	
		0	0		Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	% (уклон)		Не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
		0	0		Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	% (уклон)		Не более 10 (1:10)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	0		«К»	наличие	Нет		п.5.1.14	
2.6	Входные площадки									
		1	0		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 6.1.4	
		1	0		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		СНиП 35-101-2001	
		0	0		Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 6.1.4	
					Поперечный уклон	%		1-2		
		1	0		Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
		0	0		Высота площадки без пандуса	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0		Ширина входной площадки «К»	м	2,8	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0		Глубина входной площадки «К»	м	5,6	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0		Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0		Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20		
		1	0		Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 6.5.1	
		1	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	Да		п.6.5.1	
2.7	Входные	1	0		Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,72	Не менее 1,6	п.6.1.8.	

	тамбуры				Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)			Не менее 2,3		
		0	1	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	Нет			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0		Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	1,69	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м		0,9 – 1,2		
		1	0		Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	Нет			
		0	0		Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		Не выше 1.0		
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м		Не ниже 1,6		
		0	1		Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	Нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	1	0		Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	Нет		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	Да			
		0	1		Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.1.7	
		0	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
		0	0		Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м		не менее 0,3	п.5.1.4	
		1	0		Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,5	Не менее 0,1	п.6.16	

		1	0		Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,15	Не менее 0,2	п.6.1.6	
		1	0		Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6	
2.9	Вестибюли общественных зданий	1	0		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			
		0	0		Звуковые информаторы «С»	наличие	Нет		п. 6.5.7	
		0	0		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет			

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,3	п.6.2.3	
		0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3		
		0	0		Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3		
		1	0		Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		Не менее 2.0		
		0	0		Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0		Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0		Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,4	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой.	м		не менее 0,05	п.6.2.6	

				«С»					
		0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м		не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Нет		п. 6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8	
		1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.6.2.8	
		1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			
		1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11	
		0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
		1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0,03-0,05	п.6.2.12	
		1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045		
		0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.6.2.12	
		0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 6.2.8	
		1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,37	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	

		1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9	
		0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	Нет		п.6.2.12	
		1	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	Да			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,	
		0	0	Уклон «К»	%		Не более 5 (1:20)		
		0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 10 (1:10)		
		0	0	Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м		Не менее 1,5		
				Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		По ширине пандуса		
		0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		
		0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		не менее 1,5		
		0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,9	п. 6.2.11	
		0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7		
		0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,3	п. 6.2.11	
		0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м		0,9-1,0		
		0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 5.1.11	
		0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 6.2.10	
		0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.15	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные,	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9	

	выдвижные и т.д.)								
		0	0		Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	
		0	0		Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%		Не более 10 (1:10)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
		0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	0	0		Подъемники мобильные «К»	наличие	Нет		п.5.1.14 С посторонне й помощью
3.8	Лифты	0	1		Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	
		0	1		Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,4	п. 6.2.14
		0	1		Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,9	
		0	1		Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	Нет	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		0	1		Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	Нет		
		0	1		Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	Нет		
		0	0		Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	Нет		п. 6.2.16
		0	0		Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	Нет		
		0	1		Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	Нет		
		0	1		Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	Нет		
		0	1		Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м		Не менее 0,1м	
		0	1		Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 6.2.14
		0	1		Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1

		0	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.6.5.1	
3.9	Эскалаторы	0	0		Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	Нет		п.6.2.18	
		0	0		Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м		1,0		
		0	0		Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м		1,0-1,5		
3.10	Пути эвакуации	1	0		Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	Да		п.6.2.8	
		0	0		Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.2.29	
		0	1		Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.5	
		0	1		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.**

гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах 1-3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0		Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места	0	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении	м		не менее 3,2	п.7.3.5	

	ожидания				кабинетов, «К»					
		1	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,82	не менее 2,8		
		0	0		При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	Нет		п.7.1.6	
		0	1		Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.4	
		0	0		Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	Нет			
		0	0		Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м		1,5-4,5		
		0	1		Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	Нет		п. 8.1.6	
		0	1		Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	Нет			
4.1.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	0		на одно рабочее место	кв.м	13,0	не менее 12,0	п.8.1.11, п.8.7.3	
		0	0		на два рабочих места	кв.м		не менее 18,0	п.8.1.11	
		1	0		Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	Не более 0,85	п.8.1.7	
					Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.8.1.7	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0		Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	Нет		п.8.4.3	
		0	0		Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	

		0	0		Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		Не более 0,8	п.8.1.7	
		0	0		Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие	Нет		п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0		Ширина прохода: «К», «С»					
		0	0		около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1		
		0	0		около прилавков для сервирования блюд	м		Не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0		между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2		
		0	0		Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С»	соответствие			п.8.4.4	
		0	0		Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	0		Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие	Нет		п.6.5.1	
		0	0		Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.8	
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания	0	0		Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Нет	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.4.6	
		0	0		Высота столов в буфетах и закусочных	м		0,8-0,85	п.8.4.7	
		0	0		Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.		Не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0		Ширина прохода между столами в ресторане	м		Не менее 1,2	п.8.4.7	
		0	0		Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
4.3.1	Помещения раздевальных	0	0		Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.		Не менее 4,5	п.8.5.12	
		0	0		Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0		Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания,	наличие символа			п.6.5.1	

				«К», «О», «С»					
4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8	
		0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.8.5.10	
		0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	Нет			
		0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	Нет		п.8.5.8	
		0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м		0,3		
		0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.8.5.9	
		0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	Нет		п.6.5.1	

4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом

4.4.1	Зрительный зал	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м		Не менее 0,9	п.8.6.7	
		0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		не более 8 (1:12)		
		0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м		0,7		
		0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м		0,9	п.8.6.7	
		0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	
		0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подсветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	0	Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах	%		не менее 5	п.8.1.5	

				спортивно-зрелищных учреждений «К»					
		0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 1,4		
		0	0	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 0,9		
		0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м		Не менее 1.6		
		0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.8.5.3, 8.6.5	
		0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%		не менее 5	п. 7.1.11	
		0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	Нет		п. 8.1.10	
		0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	Нет		п. 8.6.6	
		0	0	Зона для выгула собак поводырей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	Нет		п.7.5.5	
		0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 7.5.6	
		0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.6.5.1	
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	0		п.8.2.3	
		1	0	50-150 мест	количество	1	3-5		
		0	0	151-300 мест	количество		5-7		
		0	0	301-500 мест	количество		7-10		

		0	0		501-800 мест	количество		10-15		
		0	0		Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	Нет		п.7.1.11	
		0	1	1	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	Нет		п.7.1.7, 7.1.12	
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0		Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У»	%		не менее 5	п.7.2.5	
		0	0		Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	Нет		п.7.2.5	
		0	0		Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м		не менее 1,2	п.8.6.10	
		0	0		Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м		1,5		
		0	0		Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м		0,9		
		0	0		Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м		1,5	п.7.6.12	
		0	0		Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м		0,7	п.7.6.12	
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0		Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	Нет		п.8.2.5	
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных	0	0		Закрывающаяся раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	Нет		п.8.2.4	

	учреждений	0	0		Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	Нет		п.6.5.1	
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
4.6.1	Входная зона	0	0		Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.8.3.3	
		0	0		Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	Нет			
		0	0		Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет			
4.6.2	Коридоры	0	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м		3,2	8.3.4	
		1	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	3,56	2,8		
4.6.3	Травмпункт	0	0		Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, К», «О», «С, «У»	соответствие			п.7.3.4	
4.6.4	Кабинеты врачей	0	0		Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие			п.7.3.3	
4.6.5	Процедурные	0	0		Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие				
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн	0	0		Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие			7.3.6	
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0		У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие			п.7.6.23	
4.7.2	Места возложения	0	0		Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	м		Не более 0,6	п.8.6.17	

	цветов, венков									
		0	0		Высота возложения венков, цветов «К»	м		От 0,6 до1,2		
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0		Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%		Не менее 1	п.8.6.16	
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0		Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п, «К»	м		Не более 0,6	п.8.6.17	
		0	0		Высота установки икон, лампад и т.п., «К»	м		0,6-1,2		
		0	0		Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м		Не менее 0,9		
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.8.1	Помещения	1	0		Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,95	От 0,85до 1,1	п.5.4.2	
		0	0		То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м		Не менее 0,4	п.5.4.2	
		0	0		Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м		Не более 0,8		
5.Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0		Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%		5	п.6.3.2	
		0	0		Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,8	Не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого
		0	0		Ширина кабины «К»	м	2,49	Не менее 1,65		
		0	0		Глубина кабины «К»	м	2,86	Не менее 2.2		
		0	1		Ширина двери кабины «К»	м	0,7	Не менее 0,9		
		1	0		Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Да	наружу		

Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого

									оборудовани я
		0	1		Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет		
		1	0		Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		
		0	1		Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		
		0	0		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	п. 6.3.6	
		0	1		Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		
		0	0		Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	п.6.5.1	
5.2	Универсальны е кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0		Ширина «К»	м	Не менее 2,2	п. 6.3.3	Размеры доступных и универсаль ных (специализ ированных) кабин могут изменяться в зависимост и от расстановк и и габаритов применяемо го оборудован ия
		0	0		Глубина «К»	м	Не менее 2,25		
		0	0		Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9		
		0	0		Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	Наружу		
		0	0		Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие			
		0	0		Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
		0	0		Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			

		0	0		Высота расположения писсуара «К»	м		0,4		
		0	0		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 6.3.6	
		0	0		Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0		Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0		Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество		Не менее одной	п.6.3.4	
		0	0		Ширина двери кабины «К»	м		0,9	п.6.3.3	
		0	0		Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		Наружу	п. 6.3.5	
		0	0		Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
		0	0		Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие				
		0	0		Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м		не менее 0,9		
		0	0		Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м		не менее 1,5		
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м		не менее 0,8		
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м		не менее 1.5		
		0	0		Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м		0,48		
		0	0		Ручной душ	наличие				
		0	0		Настенные поручни	наличие				
		0	0		Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 6.3.9	
		0	0		Глубина сиденья О», «С», «К»	м		не менее 0,5	п.6.3.5	
		0	0		Длина сиденья О», «С», «К»	м		не менее 0,5		
		0	0		Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	

		0	0	Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0	Ширина двери кабины «К»	м		0,9	п.5.3.3	
		0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 6.3.6	
		0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
		0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0	То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м		не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м		не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1	
		0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п..6.3.5	
		0	0	- ручным душем	наличие	Нет			
		0	0	- настенными поручнями	наличие	Нет			
		0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		п. 6.3.9	
		0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 6.3.7 табл.1	
		0	0	Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
		0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
		0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением	наличие	Нет		п. 6.3.6	

					постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	0		Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
		0	0		Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0		То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0		Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0		Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие			п.6.3.5	
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0		Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1	
		0	0		Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м		Не далее 50	п. 5.2.2	
		0	0		Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		Не далее 100		
		0	0		Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 5.2.4	
		0	0		Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
		0	0		Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет		п. 5.2.1	
		0	0		Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет			
		0	0		Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м		от 1,5 до 2.0		
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0		Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на	Наличие	Нет		п.5.2.5	

					креслах -колясках					
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

8-911-129-20-25

телефон
308-40-51

Согласовано:

телефон

Документовед

Заполнил Анкету:

Заведующий

Должность руководителя обследованного
объекта

М.О.Кан

ФИО

Н.Г. Петрова

ФИО


(подпись)


(подпись)

«02»марта2021_г.

«02 » марта 2021_г.